

Bericht
über die Muster und Funktionsprüfung an einer Überdrucksicherung für
standortgefertigte Tanks

Antragsteller:	Fa. Gebr. Sträb GmbH & Co Behrstr. 53 73240 Wendlingen
Auftrag vom	10. Juni 1997
Prüfgrundlage:	DIN 6625 Teil 1 Ausgabe Sept. 1989 „Standortgefertigte Behälter (Tanks) aus Stahl“
Konstruktive Ausführung der Überdrucksicherung:	Die Ausführung entspricht der Zeichnung Nr. 110090